



Leyenda

| | |
|--|--|
| — | Conducción de entrada FD Ø200 |
| — | Conducción de salida FD Ø150 |
| — | Desagüe del depósito FD Ø300 |
| — | Conducción de pluviales PVC Ø250 |
| — | Conducción de desagüe + pluviales PVC Ø315 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Cámara de válvulas. Equipos | | Plano nº 11.2 |
| <i>Trabajo Fin de Grado:</i> Depósito para abastecimiento de agua potable | Ingeniero Civil David Seda Núñez | Fecha: Junio 2014 |
| Fdo.: | | E= 1/50 |