



**Planta general. Cámara de válvulas**

Trabajo Fin de Grado:  
 Depósito para abastecimiento  
 de agua potable

Ingeniero Civil

David Seda Núñez

Fdo.:

Plano nº 2.3

Fecha:

Junio 2014

E= 1/50

- Leyenda**
- Conduccion de entrada FD Ø200
  - Conduccion de salida FD Ø150
  - Desagüe del depósito FD Ø300
  - Conduccion de pluviales PVC Ø250
  - Conduccion de desagüe + pluviales PVC Ø315